



Kontrolle der Luftschicht

Dicke, Durchgängigkeit, Ein- und Austritte

Eine Luftschicht prüft man von Hand und mit dem Auge, Fassade für Fassade, bevor die Fassade sie unsichtbar macht.

Planung

Dicke der Luftschicht (mm) und vom System verlangter Wert

Querschnitt der Latten (mm) und Achsabstand

Fassadentyp: waagrecht / senkrecht / anderes

Einfache oder doppelte Lattung, und warum

Durchgängigkeit, Fassade für Fassade

Fassade	Eintritt unten frei	Austritt oben frei	Latten durchgehend	Gitter montiert
Vorne				
Hinten				
Links				
Rechts				

Stellen, an denen die Lüftung blockiert

- ☐ Keine Latte sperrt die vertikale Strömung.
- ☐ Kein Dämmstoff- oder Schaumrest in der Schicht.
- ☐ Ecken: die Strömung ist nicht unterbrochen.
- ☐ Über und unter den Fenstern wird die Luft umgeleitet, nicht gestoppt.
- ☐ Das untere Gitter schützt, ohne zu verschliessen.
- ☐ Der obere Austritt existiert wirklich und ist nicht vom Ortbrett geschlossen.
- ☐ Kein Blech schliesst die Schicht über die ganze Breite.

Eine oben geschlossene 30-mm-Schicht ist keine hinterlüftete Fassade, sondern ein Hohlraum.

Beobachtungen und Korrekturen



Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.