



Contrôle de la lame d'air

Épaisseur, continuité, entrées et sorties

Une lame d'air se contrôle à la main et à l'œil, façade par façade, avant que le bardage ne la rende invisible.

Conception

Épaisseur de lame d'air (mm), et valeur demandée par le système

Section des tasseaux (mm) et entraxe

Type de bardage : horizontal / vertical / autre

Lattage simple ou double, et pourquoi

Continuité, façade par façade

Façade	Entrée basse libre	Sortie haute libre	Tasseaux continus	Grille posée
Avant				
Arrière				
Gauche				
Droite				

Points où la ventilation se bloque

- ☐ Aucun tasseau ne barre la circulation verticale.
- ☐ Aucun morceau d'isolant ou de mousse dans la lame.
- ☐ Angles : la circulation n'est pas interrompue.
- ☐ Au-dessus et au-dessous des fenêtres, l'air est redirigé, pas arrêté.
- ☐ La grille basse protège sans obturer.
- ☐ La sortie haute existe réellement, et n'est pas fermée par la planche de rive.
- ☐ Aucune bavette ne referme la lame sur toute sa largeur.

Une lame de 30 mm fermée en haut n'est pas une façade ventilée : c'est une cavité.

Observations et corrections



Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.