



Kontrolle vor der Verkleidung

Der letzte Moment, in dem die Anschlüsse sichtbar sind

Eine Verkleidung liesse sich demontieren, aber man demontiert sie nie: man glaubt lieber, es sei gut gewesen. Prüfen Sie jetzt.

Aussen, Element für Element

Kürzel	Blech	Blechecken	Anschluss Bahn	Oberer Bereich	Seiten
Tür					
Fenster 1					
Fenster 2					
Fenster 3					
Fenster 4					
Verglasung					

Innen

- ☐ Luftdichte Schicht auf allen vier Seiten jedes Rahmens durchgehend.
- ☐ Ecken ausgebildet, ohne offene Falte und ohne Fehlstelle.
- ☐ Anschluss an die Wandschicht ausgeführt, nicht nur angenähert.
- ☐ Kein Loch hinter einem Klotz oder einer Befestigung.
- ☐ Mittlere Fuge rundum gedämmt.



Gemachte Fotos

Ein senkrechtes Foto mit sichtbarem Massband ist zehn Übersichtsbilder wert.

Kürzel	Foto aussen	Foto innen	Foto der Brüstung	Datum
Tür				
Fenster 1				
Fenster 2				
Fenster 3				
Fenster 4				
Verglasung				

Nach dem ersten starken Regen

Datum des Regens und beobachtete Intensität

Festgestellte Spuren, und wo

Vorgenommene Korrekturen, und Datum

Montieren Sie keine Verkleidungen, solange nicht alle Felder geprüft sind.

Geprüft durch, und Datum

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.