



Schlusskontrolle der Fassade

Bevor die Fassade als fertig gilt

Die Fassade ist das letzte Element der Hülle. Ist sie fertig, ist das Haus wind- und wasserdicht.

Die montierte Fassade

Zeile	Wert
Holzart und Profil	
Deckbreite (mm)	
Dicke (mm)	
Verlegerichtung	
Fuge zwischen den Brettern (mm)	
Art und Referenz der Befestigungen	
Schraubabstand (mm)	

Belüftung, immer noch

- ☐ Dicke der Luftschicht gemäss System.
- ☐ Eintritt unten auf allen vier Fassaden frei, Gitter montiert.
- ☐ Austritt oben auf allen vier Fassaden frei.
- ☐ Kein Brett blockiert die Strömung in der Ecke.

Fertig, wirklich fertig

- ☐ Ecken fertig, nicht provisorisch.
- ☐ Fassadenfüsse fertig, mit Abtropfen und Bodenabstand.
- ☐ Fenster- und Türumrandungen fertig.
- ☐ Schnittkanten behandelt, wenn die Beschichtung es verlangt.
- ☐ Kein durchgerissenes oder instabiles Brett.
- ☐ Befestigungen fluchtend und vollständig.



Von der Fassade hinzugefügtes Gewicht

Position	Masse (kg)
Fassade	
Lattung und Doppellattung	
Schrauben, Profile und Zubehör	
Total hinzugefügt	
Kumuliertes Gewicht des Hauses	
Verbleibende Reserve	

Fotos

Fassade	Gesamtan sicht	Fassadenf uss	Ecke	Fensterumrandu ng
Vorne				
Hinten				
Links				
Rechts				

Nach dem ersten starken Regen

Zonen, die lange feucht bleiben

Unerwartete Ablaufspuren

Vorgenommene Korrekturen, und Datum

Fassade fertiggestellt am, durch

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.