



Aufnahme vor dem Schliessen

Feld für Feld, bevor nichts mehr sichtbar ist

Eine schlecht eingebaute Dämmung sieht man nie wieder. Diese Aufnahme erfolgt vor der Dampfbremse, Fassade für Fassade.

Fassade	Geprüfte Felder	Festgestellte Mängel	Korrigiert am	Foto
Vorne				
Hinten				
Links				
Rechts				
Dach				
Boden				

Wonach man sucht

- ☐ Keine sichtbare Lücke zwischen Dämmung und Ständer.
- ☐ Keine Platte in einen zu kleinen Hohlraum gequetscht.
- ☐ Letztes Feld jeder Fassade gemessen und angepasst.
- ☐ Ecken gefüllt, nicht offen gelassen.
- ☐ Stürze und Brüstungsunterseiten gedämmt.
- ☐ Um Kabel und Leitungen: kein offener Hohlraum.
- ☐ Dämmstoff trocken, Konstruktion trocken, nichts Nasses eingeschlossen.
- ☐ Rückführungen der Dämmung in die Fensterleibungen ausgeführt.



Was eingebaut wurde

Produkt zwischen den Ständern, Dicke und Lambda

Produkt der durchgehenden Schicht, Dicke und Lambda

Berechneter U-Wert des Aufbaus

Kantonale Anforderung geprüft: ja / nein

Gewicht

Zeile	Wert (kg)
Dämmung der Wände	
Dämmung des Dachs	
Dämmung des Bodens	
Total hinzugefügt	
Kumuliertes Gewicht des Hauses	
Verbleibende Reserve	

Nichts wird geschlossen, solange eine Zeile der Liste offen ist. Nach der Dampfbremse muss wieder geöffnet werden.

Geprüft durch, und Datum

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.