



Relévé avant fermeture

Travée par travée, avant que rien ne soit plus visible

Une isolation mal posée ne se voit plus jamais. Ce relévé se fait avant le frein-vapeur, façade par façade.

Façade	Travées contrôlées	Défauts constatés	Corrigé le	Photo
Avant				
Arrière				
Gauche				
Droite				
Toiture				
Plancher				

Ce qu'on cherche

- ☐ Aucun jour visible entre l'isolant et un montant.
- ☐ Aucun panneau comprimé dans une cavité trop petite.
- ☐ Dernière travée de chaque façade mesurée et ajustée.
- ☐ Angles remplis, et non laissés en attente.
- ☐ Linteaux et dessous d'appuis isolés.
- ☐ Autour des câbles et des canalisations : pas de cavité ouverte.
- ☐ Isolant sec, structure sèche, rien de mouillé enfermé.
- ☐ Retours d'isolant en tableau de fenêtre réalisés.



Ce qui a été posé

Produit entre montants, épaisseur et lambda

Produit en couche continue, épaisseur et lambda

Valeur U calculée du complexe

Exigence cantonale vérifiée : oui / non

Poids

Ligne	Valeur (kg)
Isolant des murs	
Isolant de la toiture	
Isolant du plancher	
Total ajouté	
Poids cumulé de la maison	
Marge restante	

Rien ne se ferme tant qu'une ligne de la liste reste sans réponse. Après le frein-vapeur, il faudra rouvrir.

Contrôlé par, et date

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.