



Kontrolle vor dem Schliessen

Das letzte Mal, dass Sie diese Schicht sehen

Montieren Sie keine Bekleidung, solange die Anschlüsse zugänglich sind und ein bekannter Mangel besteht.

Die eingebaute Schicht

Art: Bahn, verklebte Platte, oder gemischt

Produkt und Referenz

Sd-Wert (m), und feuchtevariabel: ja / nein

Verwendete Bänder und Kleber

Die Anschlüsse, einer nach dem anderen

Anschluss	Fertig	Von Hand geprüft	Foto	Allfälliger Vorbehalt
Boden und Wände, umlaufend				
Wandecken				
Wände und Dach				
First				
Fenster				
Tür				
Durchdringungen aus THS-11C				

Eine 1-mm-Leckage auf dem unteren und oberen Umfang entspricht einem dauerhaft offenen Loch von 20 × 20 cm.



Feuchte, vor dem Einschliessen

Messstelle	Wert (%)	Datum
Schwelle		
Mittlerer Ständer		
Rähm		
Dämmstoff		
Höchstwert		

Ziel: höchstens 18 %, besser 12 bis 15 %. Gute Luftdichtheit auf feuchtem Holz wird zur Falle.

Reparaturen

- ☐ Alle erfassten Risse wurden mit dem Systemprodukt geflickt.
- ☐ Keine entfernte Klammer hat ein offenes Loch hinterlassen.
- ☐ Kein Anschluss beruht auf Universalband.
- ☐ Bahn weder gespannt noch in grossen Taschen.
- ☐ Fotos je Fassade, mit sichtbarem Massband.

Vortest durchgeführt am, und Methode

Blower-Door geplant am, und durch wen

Geprüft durch, und Datum

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.