



Freigabe vor dem Schliessen

Mit dem Elektrobetrieb durchzugehen

Schliessen Sie die Wände nicht, solange der ausführende Betrieb Ihre Vorbereitung nicht akzeptiert hat. Dieses Blatt wird mit ihm vor Ort ausgefüllt.

Der Betrieb

Firma und Kontaktperson

NIV-Bewilligung geprüft: ja / nein, wie

Datum des Freigabebesuchs

Was freigegeben wurde

- ☐ Elektroplan freigegeben, Möbel inbegriffen.
- ☐ Lage des Verteilers akzeptiert, mit seiner Tiefe.
- ☐ Speisung der Parzelle geklärt: Leistung und Phasen.
- ☐ Leistungen der grossen Geräte erfasst und übergeben.
- ☐ Küche freigegeben, mit der Lage jedes Geräts.
- ☐ Bad freigegeben: zulässige Lagen vom Betrieb bestimmt.
- ☐ Heizung und Wassererwärmer freigegeben.
- ☐ Lüftung freigegeben, Speisung inbegriffen.
- ☐ Durchmesser und Trassen der Rohre freigegeben.
- ☐ Dosen auf den vereinbarten Höhen gesetzt.
- ☐ Durchdringungen der dichten Schicht gebündelt und behandelt.
- ☐ Künftige Reserven vorgesehen und beschriftet.



Was vor dem Schliessen noch zu korrigieren ist

Nr.	Zu korrigierender Punkt	Wer	Erledigt am
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Die Freigabe zum Schliessen

Vorbereitung akzeptiert durch, Funktion und Datum

Angemeldete Vorbehalte

Fotos abgelegt: ja / nein, wo

Ausführung der Installation, Anschlüsse, Schutzeinrichtungen, Prüfungen und Sicherheitsnachweis gehören dem bewilligten Betrieb. Ihr Teil endet hier.

Am Ende der Baustelle

- ☐ Schlusskontrolle vor der Übergabe der Anlage erfolgt.
- ☐ Sicherheitsnachweis erhalten und beim Dossier des Hauses abgelegt.
- ☐ Verteilerschema erhalten und bei den Fotos abgelegt.
- ☐ Datum der nächsten periodischen Kontrolle notiert.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.