



Contrôle avant fermeture

Une conduite parfaitement accessible ne fuit jamais

Les fuites n'apparaissent jamais pendant que tout est visible. Elles apparaissent après l'isolation, le parement, le meuble et le carrelage. Cette fiche se remplit avant, pas après.

Eau potable

- ☐ Installateur choisi et distributeur d'eau identifié.
- ☐ Installateur concessionnaire requis : la question a été posée.
- ☐ Prescriptions locales obtenues par écrit.
- ☐ Arrivée d'eau positionnée et cotée.
- ☐ Vanne générale accessible sans démontage.
- ☐ Matériel destiné à l'eau potable et certification vérifiée.
- ☐ Chauffe-eau positionné, distances relevées.
- ☐ Aucune branche morte laissée dans le réseau.
- ☐ Vidange prévue si la maison peut rester mobile.

Évacuation

- ☐ Diamètres validés par le sanitaire.
- ☐ Pentes validées tronçon par tronçon.
- ☐ Ventilation du réseau prévue et dimensionnée.
- ☐ Siphons accessibles, y compris sous la douche.
- ☐ Hauteur disponible vérifiée sous chaque appareil.
- ☐ Sortie des eaux usées positionnée et cotée.
- ☐ Conduites sous le plancher protégées et supportées.
- ☐ Raccordement extérieur défini.



Essais et traçabilité

- ☐ Tous les raccords sont restés visibles pendant les contrôles.
- ☐ Les contrôles adaptés à l'installation ont été effectués par l'entreprise.
- ☐ Les réseaux ont été photographiés, avec un mètre dans l'image.
- ☐ Les passages dans le plancher sont documentés.
- ☐ L'accord du sanitaire pour fermer est obtenu.

Constats

Point	Constat	Action	Date

Signature

Entreprise ayant effectué les contrôles

Nom et date

Accord de fermeture du plancher : oui / non

Ne fermez pas le plancher ni les cloisons si vous ne savez pas encore précisément comment l'installation finale sera raccordée.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.